

LEGENDA:

zawór wywiewny

Nawiewnik ze skrzynką rozprężną

kratka transferowa montowana 50mm pod sufitem

Kratka wentylacyjna w drzewiach min. 220cm²



tłumik akustyczny

Adres budowy	Skala:
Kijewo gm. Środa Wlkp. działka nr ewid. 3885 jed. ew. 302504_4 Środa Wlkp.	1:100

Nazwa rysunku	Nr Rys.
RZUT PIETRA (część biurowo – socjalna) Instalacja wentylacji	S-04

s p r a w d z a j a c y:
Dariusz Zdunek
0000000000 / 0000 / 0000 / 0000

BRANŻA: S A N I T A R N A
ŚRODA WLKP. czerwiec 2020 r.

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym						
SREDNICA PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCIE PRZEWODU					
mm	A	B				
<200	300	100				
200<=400	400	200				
>400	500	400				
	600	500				
* otwór rewizyjny jako wąż, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu						
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym						
WYMIAR BOKU PRZEWODU	MINIMALNE WYMIARY OTWORU REWIZYJNEGO W ŚCIANCIE PRZEWODU					
mm	A	B				
<200	300	100				
200<=400	400	200				
>400	500	400				
a	600	500				
* wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny						
* otwór rewizyjny jako wąż, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu						